

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года

Выдан *муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Полевского городского округа
«Основная общеобразовательная школа села Курганово»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к
отопительному периоду:


1. с. Курганово, ул. Школьная, д. 8.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года
13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2023г.



К.С. Поспелов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна - инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с.Курганово»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБОУ ПГО «ООШ с.Курганово», 623376 Свердловская обл. г. Полевской, с.Курганово, ул.Школьная, д.8

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного	Не требуется	Не предусмотрено проектом

	оборудования тепловых пунктов.		
2	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт №1 от 18.07.2023 промывки систем отопления зданий и сооружений
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Не предусмотрено проектом
6	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Приказ № 10/1 от 16.01.2023 г. об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплопотребления Годовой план-график ремонта системы теплопотребления Акт выполненных работ ремонта систем теплопотребления МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт №9 от 18.07.2023 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт №3 от 10.07.2023 о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
10	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт №2 от 10.07.2023г осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	Акт от 30.11.2011 повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Акт №5 от 10.07.2023 проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок
16.	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 30.01.2023 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 41-ОТ/01/2023 от 30.01.2023 г

17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт поставки энергоресурсов № 41-ОТ/01/2023 от 30.01.2023 г
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК»
20	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка «Об отсутствии задолженности» №132 от 17.07.2023 Акт сверки за период 01.01.2023 - 25.07.2023 г.
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭЖ)
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	-	
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 10.07.2023 г
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения №131 от 17.07.2023 г

ГОТОВНОСТЬ

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с.Курганово

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт №1 от 18.07.2023 промывки систем отопления зданий и сооружений
2. Приказ №10/1 от 16.01.2023 г. «Об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения»
3. Годовой план-график ремонта системы теплоснабжения
4. Приказ «О создании комиссии по готовности к отопительному периоду» №96 от 10.07.2023 г,
5. Акт №9 от 18.07.2023 о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловой сети
6. Акт №3 от 10.07.2023 о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии
7. Акт №2 от 10.07.2023г осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных проемов и дверных проемов
8. Акт от 30.11.2011 повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя
9. Акт №5 от 10.07.2023 проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок

10. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 30.01.2023 г. приложение № 2 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов № 41-ОТ/01/2023 от 30.01.2023 г
11. Муниципальный контракт поставки энергоресурсов № 41-ОТ/01/2023 от 30.01.2023 г
12. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК»
13. Справка «Об отсутствии задолженности» №132 от 17.07.2023
Акт сверки за период 01.01.2023 - 25.07.2023 г.
14. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭЖ)
15. Справка о наличии аварийного запаса расходных материалов и запасных частей от 10.07.2023 г
16. Справка о параметрах надежности теплоснабжения №131 от 17.07.2023 г
17. Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024г. от 10.08.2023г.


Председатель комиссии:



_____/О.В. Нужнова
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:


_____/И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)


_____/С.Г. Яковлева
(подпись, расшифровка подписи)


_____/Е.С. Кузьменко
(подпись, расшифровка подписи)



_____/И.Н. Новопашина
(подпись, расшифровка подписи)


_____/В.Ф. Бекк
(подпись, расшифровка подписи)

в П.2; 8; 19 есть замечания
_____/И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

19 *09* 2023 г.



(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24438674701072522929639502507616754539611100006

Владелец Нелюбина Любовь Викторовна

Действителен с 13.01.2024 по 12.01.2025